


POSTE HTA



ARRIVEE
ENERGIS 20KV
Poste
"TELEVISION"

DEPART
ENERGIS 20KV
Poste
"HOSPITALOR"

PROTECTION DE DECOUPLAGE
RELAIS DE PROTECTION

20KV
630kVA
400V
TR1

COMPTEUR
4Q
CAPOT BT


CONTAINER GE

Transd.
Puiss.

(M)

GE1
500kWe

AUXILIAIRES

D				
C				
B				
A				
IND:	HISTORIQUE DES MODIFICATIONS:		NOM: DATE:	
Commentaires :				
				
2019	Nom:	Date:	Plan :	
Dessiner:	G.RAMEIX	06.02.2019	RUE AMBROISE PARE - Hôpital HOSPITALOR CREATION D'UNE UNITE DE COGENERATION SCHEMA UNIFILAIRE DE L'INJECTION ELECTRIQUE	
Vérifier:	H.DEFLANDRE	06.02.2019		
Approuver:	J.PIERARD	06.02.2019		
53, rue Foch B.P. 50001 - 57500 SAINT-AVOLD Tél. 03 87 91 25 03 - Fax 03 87 91 20 90 - CCP Nancy 5003 52 N Numéro D'Urgence: 0810 000 447 (24h/24 & 7J/7) SIREN: Electricité: 275 700 425 - Gaz: 215 706 000				
Fichier :		N° Dossier :	01	
Remplace :		Echelle :	SANS	
Précision :		A	B	C
CLASSE DE PRECISION DU PLAN: (Incertitude Maximale De Localisation)				
-A- : Ouvrage < ou = 0.4m (Rigide) -B- : 0.4m< Ouvrage < ou =1.5m (Rigide) -C- : Ouvrage >=1.5m -A- : Ouvrage < ou = 0.5m (Flexible) -B- : 0.5m< Ouvrage < ou =1.5m (Flexible)				