



## **DOCUMENTATION TECHNIQUE DE RÉFÉRENCE (DTR)**

### **Du GRD Energis**

**Présentation du boîtier destiné à la réalisation du dispositif d'échange d'informations d'exploitation (DEIE) entre le distributeur et un site producteur raccordé en HTA sur le réseau public de distribution.**

#### **Résumé**

Ce document présente les caractéristiques et le fonctionnement du boîtier poste asservi (PA) pour le dispositif d'échange d'informations d'exploitation entre le distributeur et le site de production raccordé sur le réseau public de distribution (RPD) HTA. Il décrit de plus, sa mise en œuvre et la nature des informations échangées.

Le GRD Energis a décidé de publier les mêmes informations qu'Enedis : vous pouvez trouver le document " Présentation du Dispositif d'Échange d'Informations d'Exploitation (DÉIE) entre Enedis et un Site Producteur raccordé en HTA sur le Réseau Public de Distribution" sous la référence **Enedis-NOI-RES\_14E** sur le site <http://www.enedis.fr>